



ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 2026/2027 гг.
по Филиалу ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго"
на территории Карачаево-Черкесской Республики

№	Потребитель	Наименование		Очередь ограничения, МВт											
		подстанции	присоединения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ЗАО Известняк	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-651	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71		
2	АО "ПЕМРОС"	Ввод 6 кВ 1-ой, 2-ой обмотки трансформатора Т-1 ПС 110 кВ «Цементная»	Т-61-1, Т-61-П							3,11	3,11	3,11	3,11		
3	АО "ПЕМРОС"	Ввод 6 кВ 1-ой, 2-ой обмотки трансформатора Т-2 ПС 110 кВ «Цементная»	Т-62-1, Т-62-П	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11		
4	ЗАО Урульский ГОК	ПС 110 кВ Прератная	Ф-680		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
5	ЗАО Урульский ГОК	ПС 110 кВ Прератная	Ф-681			1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38		
6	ЗАО Урульский ГОК	ПС 110 кВ Прератная	Ф-684						2,01	2,01	2,01	2,01	2,01		
7	ЗАО Усть-Джегутинский гипсовый комбинат им. Р.А. Джанибекова	ПС 110 кВ Токи Москвы	Ф-291				1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25		
8	ЗАО Усть-Джегутинский гипсовый комбинат им. Р.А. Джанибекова	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-649						1,21	1,21	1,21	1,21	1,21		

9	ООО "Торные Вершины"	ПС 110 кВ Луговая Поляна	ПС 35 кВ Романтик ВЛ 35 кВ Л-629															2,92	2,92
10	ООО "Торные Вершины"	ПС 110 кВ Луговая Поляна	ПС 35 кВ Романтик ВЛ 35 кВ Л-630 \															2,92	
11	ОАО "Хабезский гипсовый завод"	ПС 110 кВ Зеленчук	ПС 35 кВ Электроизолит Ф-350				1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11		1,11
12	ОАО "Хабезский гипсовый завод"	ПС 110 кВ Зеленчук	ПС 35 кВ Электроизолит Ф-360		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		0,95
13	ОАО "Агрокомбинат Южный"	ПС 110 кВ Ток Москвы	Ф- 634,635,636,637, 640,641,642,643						1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19		1,19
14	АО «Каскад»	ПС 110 кВ Северная	Ф-637		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55		0,55
15	ООО "СЗ Инвестгрупп"	ПС 110 кВ Зеленчук	ПС 35 кВ Архыз Ф-344					3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39		3,39
16	ООО АПП Черкесское Перевертайлов	ПС 110 кВ Северная	Ф-639		0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22		0,22
17	ООО Селена-Химволокно	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-654		0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61		0,61
18	ООО "Ставропольский бройлер	ПС 110 кВ Эркин-Шахар	ПС 35 кВ Кубан-Халк Ф-433		0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62		0,62
19	АО "ТЕМРОС"	ПС 110 кВ Карьер	Т-61 Т-62												3,12	3,12	3,12		3,12

20	У-Д ФФГБУ УМЗ и СХВ ПО КЧР	ПС 110 кВ Головная	Ф-63,64,65,66,67			0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
21	ООО "Тек"	ПС 110 кВ Старокувинская	Ф-416		0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
22	АО Пилигрим	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-172, Ф-182										2,00	2,00	
23	ООО Черкесскстрой Архыз Оригинал ООО Стадионстройконструкция	ПС 110 кВ Северная	Ф-609, 607			1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
24	АО Аквалайн	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-186			1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
ИТОГО:				3,82	7,65	11,58	15,59	18,98	23,39	26,50	29,62	34,54	37,46		

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-16,0 С)

Первый заместитель директора - главный инженер
Филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго"

А.П.Ильченко

